

**СОГЛАСОВАНО**

**Председатель правления  
Киреевской организации общества  
инвалидов**



**А.И. Костиков**

" " 20\_\_ г

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор  
МКУДО «Киреевская ДЮСШ»**



**Г.С. Пищулин**

"21" мая 2018 г

**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования  
«Киреевская детско-юношеская спортивная школа»  
муниципального образования Киреевский район**

## **ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

### **1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта:** Детско-юношеская спортивная школа  
**1.2. Адрес объекта** 301260 Тульская область, г.Киреевск ул.Зеленая д.18а  
**1.3. Сведения о размещении объекта:**  
- отдельно стоящее здание, 2 этажа, 850,4 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 2553 кв. м  
**1.4. Год постройки здания** 1962, последнего капитального ремонта не проводился  
**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущего \_\_\_\_\_,  
капитального не запланировано

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения)** Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Киреевская детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования Киреевский район; МКУДО «Киреевская ДЮСШ»  
**1.7. Юридический адрес организации (учреждения)** 301260 Тульская область, г.Киреевск ул.Зеленая д.18а  
**1.8. Основание для пользования объектом** оперативное управление,  
**1.9. Форма собственности** государственная  
**1.10. Территориальная принадлежность** муниципальная  
**1.11. Вышестоящая организация (наименование)** Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район  
**1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты** 301260 Тульская область, г.Киреевск ул.Зеленая д.25

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности дополнительное образование

2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное образование детей и взрослых физкультурно-спортивной направленности

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 до 18 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городским автобусом до остановки «Автостанция»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м

3.2.2. Время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания **1**

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |                                               |                                       |                                   |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|       |                                             | «А» доступность всех зон и помещений универсальная           | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» дополнительная помощь сотрудника | «НЕТ» не организована доступность |
| 1     | МГН (маломобильные группы населения)        |                                                              |                                               | ДУ                                    |                                   |
|       | в том числе инвалиды:                       |                                                              |                                               |                                       |                                   |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         |                                                              |                                               |                                       | НЕТ                               |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |                                                              |                                               | ДУ                                    |                                   |
| 4     | с нарушениями зрения                        |                                                              |                                               |                                       | НЕТ                               |
| 5     | с нарушениями слуха                         |                                                              |                                               | ДУ                                    |                                   |
| 6     | с нарушениями умственного развития          |                                                              |                                               | ДУ                                    |                                   |
| 7     | по общему заболеванию                       |                                                              |                                               | ДУ                                    |                                   |



### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Категория инвалидов<br>Основные структурно-функциональные зоны | К<br>передвигающиеся на креслах-колясках | ОДА<br>с нарушениями опорно-двигательного аппарата | С<br>с нарушениями зрения | Г<br>с нарушениями слуха | У<br>с нарушениями умственного развития | МГН<br>маломобильные группы населения |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                     | ДУ                                       | ДУ                                                 | НЕТ                       | ДУ                       | ДУ                                      | ДУ                                    |
| 2     | Вход (входы) в здание                                          | ДУ                                       | ДУ                                                 | ДУ                        | ДПВ                      | ДУ                                      | ДУ                                    |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)     | НЕТ                                      | ДУ                                                 | НЕТ                       | ДУ                       | ДУ                                      | ДУ                                    |
| 4     | Целевого назначения здания (целевого посещения объекта)        | НЕТ                                      | ДУ                                                 | НЕТ                       | ДУ                       | ДУ                                      | ДУ                                    |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                              | НЕТ                                      | ДУ                                                 | НЕТ                       | ДУ                       | ДУ                                      | ДУ                                    |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                     | НЕТ                                      | НЕТ                                                | НЕТ                       | НЕТ                      | НЕТ                                     | НЕТ                                   |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки                          | НЕТ                                      | ДУ                                                 | НЕТ                       | ДУ                       | ДУ                                      | ДУ                                    |

\* Указывается: ДП- доступно полностью, ДЧ- доступно частично, ДУ-доступно условно, НЕТ- не доступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

**Объект признан доступным условно (с дополнительной помощью сотрудника и организацией альтернативной формы обслуживания) для инвалидов**

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.



Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта**; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения**.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

**Территория, прилегающая к зданию (участок):**

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, устранить неровности дороги); выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

**Вход (входы) в здание:**

установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.( двери входной группы); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

**Путь (пути) движения внутри здания:**

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1.4см.).

**Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):**

организация ситуационной помощи, индивидуальный подход к каждой конкретной ситуации

**Санитарно-гигиенические помещения:**

оборудовать на каждом этаже школы по две (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д); оборудовать поручнями одну раковину (п. 5.3 СП 59.13330.2012).

**Система информации на объекте:**

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*  |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1      | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Текущий ремонт                                   |
| 2      | Вход (входы) в здание                                      | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 3      | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 4      | Зона целевого назначения (целевого посещения)              | Капитальный ремонт,                              |



|    |                                                   |                                                      |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    | объекта)                                          | индивидуальное решение с ТСР                         |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                 | Технические решения невозможны<br>Капитальный ремонт |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)     | Индивидуальное решение с ТСР                         |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Индивидуальное решение с ТСР                         |
| 8. | Все зоны и участки                                | Капитальный ремонт,<br>индивидуальное решение с ТСР  |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2. Период проведения работ по мере выделения лимитов бюджетных обязательств**  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

**4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации** Частичная доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов.  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**4.4. Для принятия решения требуется:**

4.4.1. Согласование:

с вышестоящей организацией (собственником объекта);

с организациями в сфере проектирования и строительства;

с общественными организациями инвалидов.

4.4.2. Техническая экспертиза

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

**4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации**

дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала) \_\_\_\_\_

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 21 " мая 20 18 г.

2. Акта обследования объекта: N акта 1 от " 21 " мая 20 18 г.

3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от " " 20 \_\_\_\_ г.

Комиссия в составе:

Зам. директора по УВР \_\_\_\_\_ А.В. Ручкина

Зам. директора по АХР \_\_\_\_\_ Т.А. Полякова

Тренер-преподаватель \_\_\_\_\_ Н.В. Терехина



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МКУДО «Киреевская ДЮСШ»  
1.2. Адрес объекта Тульская обл., г. Киреевск, ул. Зеленая, 18а  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 850,4 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на этаже) кв.м.  
1.4. Год постройки здания: 1962, дата последнего капитального ремонта: -  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Киреевская детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования Киреевский район; МКУДО «Киреевская ДЮСШ»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301260 Тульская область, г.Киреевск ул.Зеленая д.18а  
1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление  
1.9. Форма собственности государственная  
1.10. Территориальная принадлежность муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 301260 Тульская область, г.Киреевск ул.Зеленая д.25

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое дополнительное образование  
2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых по программам физкультурно-спортивной направленности  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети 6-18 лет  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 человек  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**



(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) городским автобусом до остановки «Автостанция»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет:* нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* нет

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ                                      |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                | ДУ                                      |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках         | ВНД                                     |
| 3     | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                      |
| 4     | с нарушениями зрения                        | ДУ                                      |
| 5     | с нарушениями слуха                         | ДУ                                      |
| 6     | с нарушениями умственного развития          | ДУ                                      |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*      |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Текущий ремонт                                       |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП     |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП     |
| 4     | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП     |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                          | Технические решения невозможны<br>Капитальный ремонт |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)              | Индивидуальное решение с ТСП                         |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | Индивидуальное решение с ТСП                         |
| 8.    | Все зоны и участки                                         | Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП     |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническое средство реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано нет

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МКУДО «Киреевская ДЮСШ»



Г.С. Пищулин

"29" мая 2018 г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

**1.1. Наименование (вид) объекта:** Детско-юношеская спортивная школа

**1.2. Адрес объекта** Тульская область, г. Киреевск, ул. Зеленая 18а

**1.3. Сведения о размещении объекта:**

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 850,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: – 2530 кв. м,

**1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта – нет;**

**1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:** текущий ремонт школы \_\_\_\_\_, дата капитального ремонта не установлена

**1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)** Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Киреевская детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования Киреевский район (МКУДО «Киреевская ДЮСШ»)

**1.7. Юридический адрес организации (учреждения):** Тульская область, г. Киреевск, ул. Зеленая 18а

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: дополнительное образование детей и взрослых.

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**

городской автобус до остановки «Автостанция»

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет



### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №<br>п/п | Категория инвалидов<br>(вид нарушения)      | Вариант организации<br>доступности объекта<br>(формы обслуживания)* |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Все категории инвалидов и МГН               |                                                                     |
|          | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                     |
| 2        | передвигающиеся на креслах-колясках         | <i>ВНД</i>                                                          |
| 3        | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | <i>ДУ</i>                                                           |
| 4        | с нарушениями зрения                        | <i>ВНД</i>                                                          |
| 5        | с нарушениями слуха                         | <i>ДУ</i>                                                           |
| 6        | с нарушениями умственного развития          | <i>ДУ</i>                                                           |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том<br>числе для основных категорий<br>инвалидов** |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | <i>ДП-И (Г, У, О), ВНД-И (С, К)</i>                                         |
| 2         | Вход (входы) в здание                                        | <i>ДУ-И (О, Г, У), ВНД-И (С, К)</i>                                         |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | <i>ДУ-И (О, Г, У,) ВНД-И (С, К)</i>                                         |
| 4         | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | <i>ДУ-И (У, О, Г, К) ВНД-И, ДУ(С,)</i>                                      |
| 5         | Санитарно-гигиенические помещения                            | <i>ДП-И (У, Г), ВНД-И (О, С, К)</i>                                         |
| 6         | Система информации и связи (на всех зонах)                   | <i>ВНД-И (Г, С)</i>                                                         |
| 7         | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | <i>ДП-И (Г, У,), ВНД-И, ДУ(О, С, К)</i>                                     |

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан

условно доступным: для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов с нарушениями слуха, с умственными нарушениями,

временно недоступным: для инвалидов с нарушениями зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках;

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №<br>п \п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта         | Рекомендации по адаптации объекта<br>(вид работы)*                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | Текущий ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории школы                     |
| 2         | Вход (входы) в здание                                      | Капитальный ремонт, реконструкция, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР |
| 3         | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР                    |



Представитель общественной организации инвалидов

Члены рабочей группы: Директор \_\_\_\_\_  
Зам. директора по ВБР \_\_\_\_\_  
Зам. директора по АХР \_\_\_\_\_  
Тренер-преподаватель \_\_\_\_\_  
Н.В. Терехина \_\_\_\_\_  
Т.А. Полякова \_\_\_\_\_  
А.В. Ручкина \_\_\_\_\_  
Г.С. Пишулин \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

4.4.5. согласование с ответственными организациями инвалидов требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

архитектуры, охраны памятников, другое - указать: требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,

жизнедеятельности для инвалидов и других МЛН)

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды

4.4.1. согласование на Комиссии: требуется

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ-И (О, У, С, Т), ДУ-И (К).

(указывается наименование документа: программа, плана)

в рамках исполнения

4.2. Период проведения работ: по мере выделения лимитов бюджетных обязательств

обслуживания

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индизвигуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы

|   |                                                              |                                                                                               |                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, организационные мероприятия,                                                  | Капитальный ремонт, реконструкция, организационные мероприятия, индизвигуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | Капитальный ремонт, реконструкция, организационные мероприятия, индизвигуальное решение с ТСР | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индизвигуальное решение с ТСР                    |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индизвигуальное решение с ТСР                    | Текущий ремонт, организационные мероприятия, индизвигуальное решение с ТСР                    |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановок транспорта)            | Текущий ремонт, организационные мероприятия,                                                  | Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индизвигуальное решение с ТСР                |
| 8 | Все зоны и участки                                           | Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индизвигуальное решение с ТСР                | Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индизвигуальное решение с ТСР                |



**I Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**  
**МКУДО «Киреевская ДЮСШ»**  
**Тульская обл., г. Киреевск, ул. Зеленая 18а**  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов                                |                  |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                  | Виды работ       |
| 1.1   | Вход (входы) на территорию                         | есть             |            |        | Отсутствуют элементы информации  | К,О,С,Г,У                        | Установить элементы информации, ремонт асфальтного покрытия | Ремонтные работы |
| 1.2   | Путь (пути) движения на территории                 | есть             |            |        | Отсутствуют элементы информации  | К,О,С,Г,У                        | Установить элементы информации, ремонт асфальтного покрытия | Ремонтные работы |
| 1.3   | Лестница (наружная)                                | есть             |            |        | Отсутствуют элементы информации  | К, О, С                          |                                                             |                  |
| 1.4   | Пандус (наружный)                                  | есть             |            |        |                                  |                                  |                                                             |                  |
| 1.5   | Автостоянка и парковка                             |                  |            |        |                                  |                                  |                                                             |                  |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                                                             |                  |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Территория, прилегающая к зданию            | ДУ                                                             |            |        | Ремонт текущий.<br>Индивидуальное решение с ТСР                                |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
**МКУДО «Киреевская ДЮСШ»**  
**Тульская обл., г. Киреевск, ул. Зеленая 18а**  
Наименование объекта, адрес

| №<br>п/п | Наименование<br>функционально-<br>планировочного<br>элемента | Наличие элемента |               |        | Выявленные нарушения<br>и замечания |                                        | Работы по адаптации<br>объектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|          |                                                              | есть/ нет        | № на<br>плане | № фото | Содержание                          | Значимо для<br>инвалида<br>(категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Виды<br>работ           |
| 2.1      | Лестница<br>(наружная)                                       | есть             |               |        |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 2.2      | Пандус<br>(наружный)                                         | есть             |               |        |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 2.3      | Входная<br>площадка (перед<br>дверью)                        | есть             |               |        |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 2.4      | Дверь (входная)                                              | есть             |               |        |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| 2.5      | Тамбур                                                       | есть             |               |        |                                     | К,О                                    | реконструкция полов,<br>расширение входных<br>проемов, установка<br>поручней оснащение<br>системой<br>информации и связи,<br>установить<br>противоскользящее<br>покрытие на края<br>ступеней; установить<br>поручни вдоль марша<br>лестницы, увеличить<br>ширину рабочего<br>полотна в свету до 90<br>см.( двери входной<br>группы); снизить<br>высоту порогов<br>входных дверей (не<br>более 1.4см | Ремонт<br>ные<br>работы |
|          | ОБЩИЕ<br>требования к зоне                                   |                  |               |        |                                     |                                        | реконструкция<br>входной группы,<br>установка поручней,<br>оснащение системой<br>информации и связи                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ремонт<br>ные<br>работы |



## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Вход в здание                               | ДУ                                                             |            |        | Капитальный ремонт                                                             |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



**I Результаты обследования:**

**2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**МКУДО «Киреевская ДЮСШ»**  
**Тульская обл., г. Киреевск, ул. Зеленая 18а**  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента  | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов                                                       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |                                                     | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                         | Виды работ       |
| 3.1   | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть             |            |        |                                  |                                  |                                                                                    |                  |
| 3.2   | Лестница (внутри здания)                            | есть             |            |        |                                  |                                  | реконструкция, установка пандуса и поручней, оснащение системой информации и связи | Ремонтные работы |
| 3.3   | Пандус (внутри здания)                              | нет              |            |        |                                  |                                  | установка пандуса                                                                  | Ремонтные работы |
| 3.4   | Лифт пассажирский (или подъемник)                   | нет              |            |        |                                  |                                  |                                                                                    |                  |
| 3.5   | Дверь                                               | есть             |            |        |                                  |                                  | расширение входных проемов                                                         | Ремонтные работы |
| 3.6   | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)           | есть             |            |        |                                  |                                  | реконструкция, установка поручней, оснащение системой информации и связи           | Ремонтные работы |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                             |                  |            |        |                                  |                                  |                                                                                    |                  |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Пути движения внутри здания                 | ДУ                                                             |            |        | Капитальный ремонт                                                             |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 4 (I)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1  
от «21» март 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МКУДО «Киреевская ДЮСШ»**

**Тульская обл., г. Киреевск, ул. Зеленая 18а**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                            |                                  | Работы по адаптации объектов          |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                                                  | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                            | Виды работ     |
| 4.1   | Кабинетная форма обслуживания                      | нет              |            |        |                                                             |                                  |                                       |                |
| 4.2   | Зальная форма обслуживания                         | есть             |            |        | Отсутствует визуальная, тактильная, акустическая информация | С,Г                              | оснащение системой информации и связи | Текущий ремонт |
| 4.3   | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              |            |        |                                                             |                                  |                                       |                |
| 4.4   | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              |            |        |                                                             |                                  |                                       |                |
| 4.5   | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              |            |        |                                                             |                                  |                                       |                |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                                             |                                  |                                       |                |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
| Зона целевого назначения                    | ДЧ-В                                                           |            |        | Ремонт текущий                                                                 |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_



Приложение 4 (II)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1  
от «21» мая 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                |

\* указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№  
от «\_\_» 20\_\_ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | нет              |            |        |                                  |                                  |                              |            |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                |
|                                             |                                                                |            |        |                                                                                |

\* указывается ДП-В - доступно полностью всем, ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов), ДЧ-В - доступно частично всем, ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов), ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
 \*\*указывается один из вариантов не нуждается, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:



Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 1  
от «21» мар 2018 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
**МКУДО «Киреевская ДЮСШ»**  
**Тульская обл., г. Киреевск, ул. Зеленая 18а.**  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов   |                    |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
|       |                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                     | Виды работ         |
| 5.1   | Туалетная комната                                  | есть             |            |        | Нет универсальной кабины         | К,О,С,Г,У                        | Установка универсальной кабины | Капитальный ремонт |
| 5.2   | Душевая/ ванная комната                            | есть             |            |        | Нет кабины для МГН               | К,О,С,Г,У                        | Установка кабины для МГН       | Капитальный ремонт |
| 5.3   | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть             |            |        | Нет инд. шкафов для МГН          | К,О,С,Г,У                        | Установка инд. шкафов для МГН  | Капитальный ремонт |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            |                  |            |        |                                  |                                  |                                |                    |

**II Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             | № на плане | № фото |                                                                             |
| Санитарно-гигиенические помещения           | ВНД                                                         |            |        | Капитальный ремонт                                                          |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1  
от «21» 2018 г.

# I Результаты обследования:

## 6. Системы информации на объекте

МКУДО «Киреевская ЛЮСП»

Тулская обл., г. Киреевск, ул. Зеленая 18а.  
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционального элемента | Наличие элемента |            |        |            | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
|-------|---------------------------------------|------------------|------------|--------|------------|----------------------------------|------------------------------|
|       |                                       | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание |                                  |                              |
| 6.1   | Визуальные средства                   | нет              |            |        |            |                                  | Ремонтные работы             |
| 6.2   | Акустические средства                 | нет              |            |        |            |                                  | Ремонтные работы             |
| 6.3   | Тактильные средства                   | нет              |            |        |            |                                  | Ремонтные работы             |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне               |                  |            |        |            |                                  |                              |

## II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны                                | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Ремонтные работы |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|
|                                                                            |                                                             | № на плане | № фото |                  |
| Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |                                                             |            |        |                  |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно  
\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: